

Stavingscertificaat EPB en Eco-design

De technische specificaties in dit Stavingscertificaat kunnen gebruikt worden voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, Kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden.

Type opwekker:

Lokale opwekker

Merk:

Buderus

Product ID:

GB162-100**Verwarming:**

Soort Toestel:

Condenserende waterketel

Energiedrager:

Aardgas

Vermogen (nominiaal of thermisch):

99,5 kW

Waarde bij ontstentenis voor het rendement:

Neen

Het toestel staat buiten het beschermd volume:

In te vullen ja/nee door verslaggever

De ketel wordt op temperatuur gehouden:

Neen

Testrendement bij 30 % deellast:

107,9 %

Ketelinlaattemperatuur bij 30 % deellast:

30,00 °C

Waarde bij ontstentenis voor de retourtemperatuur:

Neen

Ontwerptemperatuur:

35 °C (Stavingsstuk berekening toe te voegen)Hulpenergie

Het toestel heeft een waakvlam:

Neen

Ingebouwde ventilator:

Ja

Elektronische regeling:

Ja**Hulpenergie voor Opwekking:**

Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:

Ja**Hulpenergie circulatiepompen**

Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen:

Ja

Geïnstalleerd vermogen:

130 W

Pompregeling:

natlopende circulatiepomp met pompregeling

EEI gekend:

Ja

EEI

0,23