

Stavingscertificaat EPB en Eco-design

De technische specificaties in dit Stavingscertificaat kunnen gebruikt worden voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, Kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden. (Test uitgevoerd volgens de EN 14511 norm)

Merk:	Buderus
Product ID:	WPS 17-1
Soort Toestel:	Elektrische warmtepomp
Meerdere opwekkingstoestellen:	Ja

Verwarming:

1. Preferente opwekker (warmtepomp)

Vermogen (nominaal of thermisch):	17 kW
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:	Neen
Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand:	Ja
Warmtebron van de verdamper	Bodem
Warmteafgiftemedium van de condensor:	Water
Prestatiecoëfficiënt (COP-test bij B0/W35):	4.7
Ontwerpvertrektemperatuur is gekend:	Ja
Ontwerpvertrektemperatuur:	35° C (Stavingsstuk berekening toe te voegen)
Correctiefactor op de temperatuurstoename over de condensor	
Temperatuurstoename van het water gekend:	Ja
Temperatuursverschil tussen vertrek en retour:	5° C
Temperatuurstoename over de condensor	5° C
Correctiefactor voor het elektriciteitsverbruik van een pomp op het circuit naar de verdamper	
Elektrisch vermogen van de pomp gekend:	Ja
Elek.vermogen van de pomp naar de verdamper:	0.310 kW
Elek. Vermogen van de WP bij testcondities:	3.63 kW
Prioriteit van de opwekker:	Preferente opwekker
Type regeling:	Piekvermogenaanvulregeling
Modulatietype:	Modulerend toestel

Verwarming:

1. Niet Preferente opwekker (Elektrische weerstand)

Merk:	Buderus
Product-ID:	WPS weerstand
Soort toestel:	Elektrische weerstand
Vermogen nominaal of thermisch:	9 kW
Het toestel staat buiten het beschermd volume:	Ja/nee
Prioriteit van de opwekker:	Niet preferente opwekker

Stavingscertificaat EPB en Eco-design

Sanitair Warm Water:

Meerdere opwekkingstoestellen: **Ja**
 De opwekkers staan ook in voor ruimteverwarming: **Ja**

1. Preferente opwekker (warmtepomp)

Soort toestel: **Elektrische warmtepomp**
 Toestel voor 26/9/2015 op de markt gebracht: **Ja**
 Vermogen(nominaal of thermisch): **17 kW**
 Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand: **Ja**
 Met warmteopslag: **Ja/Nee**
 Configuratie van het opslagvat: **Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers**
 Opslagcapaciteit: **Indien van toepassing**

Prioriteit van de opwekker: **Preferente opwekker**

2. Niet Preferente opwekker (Elektrische weerstand)

Soort toestel: **Elektrische weerstandsverwarming**
 Toestel voor 26/9/2015 op de markt gebracht: **Ja**
 Vermogen(nominaal of thermisch): **9 kW**
 Met warmteopslag: **Ja**
 Configuratie van het opslagvat: **Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers**
 Opslagcapaciteit: **indien van toepassing**
 Prioriteit van de opwekker: **Niet preferente opwekker**

Hulpenergie

Electronica en/of ontstekers aanwezig: **Nee**
 Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig: **Nee**

Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen: **Ja**
 Geïnstalleerd vermogen: **140 W**
 Pompregeling: **natlopende circulatiepomp met pompregeling**

EEl gekend: **Ja**
 EEI: **0.23**