

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Maggio 2025

Pagina 1 di 10

Ns.rif. HC/SIT – HC/SIT-PP Maggio 2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE (ai sensi del D.M. 16 Febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ 2.A
– Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- **i requisiti tecnici**, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, **misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:**

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | ☐ |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | ☐ |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | ☒ |
| - Pompe di calore ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | ☐ |

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

2.B) Generatori a biomassa²

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 14785 (η; CO) UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 13229 (η; CO) UNI CEN/TS 15883(PP)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 13240 (η; CO) UNI CEN/TS 15883(PP)	☐

2.C) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

- Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☐
--------------------------------	--------------	--------------------------

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore elettrica	UNI EN 15502/UNI EN 14511	☐
- Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 15502/UNI EN 12309	☐
- Generatore di calore a condensazione + Pompa di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 15502/UNI EN 14511	☐

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Divisione Home Comfort

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO (con relativi dati tecnici)

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2.A			
Tipologia	Denominazione commerciale	Requisito minimo	
aria/aria	split	COP minimo (on-off)	3,90
		COP minimo (inverter)	3,71

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	Inverter	COP
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-2,0	AC186i.3-2,0 W	2,30	SI	5,00
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-2,6	AC186i.3-2,6 W	4,10	SI	4,70
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-3,5	AC186i.3-3,5 W	4,10	SI	4,70
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-4,1	AC186i.3-4,1 W	4,60	SI	4,30
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-5,3	AC186i.3-5,3 W	5,60	SI	3,80
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-2,0	AC186i.3-2,0 WB	2,30	SI	5,00
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-2,6	AC186i.3-2,6 WB	4,10	SI	4,70
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-3,5	AC186i.3-3,5 WB	4,10	SI	4,70
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-4,1	AC186i.3-4,1 WB	4,60	SI	4,30
Buderus	Logacool AC186i.3	AC186i.3-5,3	AC186i.3-5,3 WB	5,60	SI	3,80
Buderus	Logacool AC176i.3	AC176i.3-2,6	AC176i.3-2,6 W	3,00	SI	4,54
Buderus	Logacool AC176i.3	AC176i.3-3,5	AC176i.3-3,5 W	3,90	SI	4,00
Buderus	Logacool AC176i.3	AC176i.3-5,3	AC176i.3-5,3 W	5,60	SI	3,71
Buderus	Logacool AC176i.3	AC176i.3-7,0	AC176i.3-7,0 W	7,50	SI	3,71
Buderus	Logacool AC166i.2	AC166i.2-2,6	AC166i.2-2,6 W	2,93	SI	3,80
Buderus	Logacool AC166i.2	AC166i.2-3,5	AC166i.2-3,5 W	3,85	SI	3,71

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2.A			
Tipologia	Denominazione commerciale	Requisito minimo	
aria/aria	multisplit	COP minimo (on-off)	3,90
		COP minimo (inverter)	3,71

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica [kWt]	COP	Inverter
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-5,3 MS E+	7+7	5,28	4,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-5,3 MS E+	7+9	5,28	4,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-5,3 MS E+	7+12	5,28	4,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-5,3 MS E+	7+18	5,28	4,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-5,3 MS E+	9+9	5,28	4,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-5,3 MS E+	9+12	5,28	4,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-5,3 MS E+	9+18	5,28	4,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-5,3 MS E+	12+12	5,28	4,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-5,3 MS E+	12+18	5,28	4,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+12	7,91	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+18	7,91	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	9+9	7,91	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	9+12	7,91	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	9+18	7,91	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	12+12	7,91	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	12+18	7,91	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	18+18	7,91	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+7+7	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+7+9	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+7+12	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+7+18	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+9+9	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+9+12	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+9+18	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+12+12	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+12+18	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	7+18+18	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	9+9+9	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	9+9+12	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	9+9+18	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	9+12+12	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	9+12+18	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	9+18+18	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	12+12+12	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	12+12+18	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS E+	AC-7,9 MS E+	12+18+18	8,21	4,00	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-4,1 MS	9	2,90	3,73	SI

BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-4,1 MS	12	3,80	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-4,1 MS	7+7	4,40	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-4,1 MS	7+9	4,40	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-4,1 MS	7+12	4,40	3,73	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-4,1 MS	9+9	4,40	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	12	3,80	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	18	4,00	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	7+7	4,37	4,22	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	7+9	4,99	3,99	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	7+12	5,57	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	7+18	5,57	3,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	9+9	5,57	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	9+12	5,57	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	9+18	5,57	3,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	12+12	5,57	3,81	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-5,3 MS	12+18	5,57	3,91	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	7+7	4,27	3,77	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	7+9	4,90	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	7+12	5,84	3,63	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	7+18	6,40	3,62	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	9+9	5,55	3,64	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	9+12	6,46	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	9+18	6,40	3,62	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	12+12	6,46	3,58	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	12+18	6,40	3,63	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	7+7+7	6,45	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	7+7+9	6,45	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	7+7+12	6,44	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	7+9+9	6,45	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	7+9+12	6,44	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-6,2 MS	9+9+9	6,45	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+7	4,21	3,85	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+9	4,87	3,73	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+12	5,88	3,56	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+18	7,41	3,42	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	9+9	5,49	3,61	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	9+12	6,51	3,42	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	9+18	8,08	3,29	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	12+12	7,38	3,30	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	12+18	8,24	3,29	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+7+7	6,30	3,98	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+7+9	6,99	3,89	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+7+12	7,99	3,77	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+7+18	8,18	3,83	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+9+9	7,65	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+9+12	8,21	3,74	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+9+18	8,18	3,83	SI

BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+12+12	8,22	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	7+12+18	8,18	3,84	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	9+9+9	8,21	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	9+9+12	8,21	3,74	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	9+9+18	8,18	3,83	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	9+12+12	8,22	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-7,9 MS	12+12+12	8,22	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7	4,46	3,69	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9	5,11	3,59	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+12	6,17	3,49	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+18	7,77	3,47	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+24	8,81	3,30	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9	5,73	3,51	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+12	6,74	3,41	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+18	8,43	3,39	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+24	8,81	3,30	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	12+12	7,73	3,32	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	12+18	8,83	3,37	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	12+24	8,77	3,34	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+7	6,64	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+9	7,29	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+12	8,35	3,59	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+18	8,76	3,68	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+24	8,84	3,66	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9+9	7,93	3,65	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9+12	8,78	3,55	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9+18	8,76	3,68	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9+24	8,84	3,66	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+12+12	8,80	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+12+18	8,78	3,69	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+12+24	8,75	3,68	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9+9	8,65	3,54	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9+12	8,78	3,55	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9+18	8,76	3,68	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9+24	8,84	3,66	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+12+12	8,80	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+12+18	8,78	3,69	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+12+24	8,75	3,68	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	12+12+12	8,83	3,59	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	12+12+18	8,79	3,70	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+7+7	8,79	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+7+9	8,79	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+7+12	8,81	3,73	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+7+18	8,79	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+7+24	8,80	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+9+9	8,79	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+9+12	8,81	3,73	SI

BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+9+18	8,79	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+12+12	8,82	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+7+12+18	8,80	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9+9+9	8,79	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9+9+12	8,81	3,73	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9+9+18	8,79	3,77	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9+12+12	8,82	3,74	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+9+12+18	8,80	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+12+12+12	8,84	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	7+12+12+18	8,81	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9+9+9	8,79	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9+9+12	8,81	3,73	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9+9+18	8,79	3,77	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9+12+12	8,82	3,74	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-8,2 MS	9+9+12+18	8,80	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+12	5,72	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+18	7,13	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+24	9,13	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9	5,39	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+12	6,18	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+18	7,73	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+24	9,81	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	12+12	7,12	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	12+18	8,63	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	12+24	10,56	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+7	6,07	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+9	6,73	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+12	7,53	3,74	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+18	9,16	3,74	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+24	10,59	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+9+9	7,21	3,74	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+9+12	8,28	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+9+18	9,75	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+9+24	10,59	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+12+12	9,18	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+12+18	10,63	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+12+24	10,61	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9+9	7,82	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9+12	8,88	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9+18	10,33	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9+24	10,59	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+12+12	9,74	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+12+18	10,63	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+12+24	10,61	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	12+12+12	10,63	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	12+12+18	10,64	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	12+12+24	10,62	3,71	SI

BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+7+7	8,11	3,84	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+7+9	8,73	3,81	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+7+12	9,64	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+7+18	10,61	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+7+24	10,63	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+9+9	9,33	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+9+12	10,21	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+9+18	10,61	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+9+24	10,63	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+12+12	10,68	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+7+12+18	10,62	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+9+9+9	9,92	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+9+9+12	10,66	3,70	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+9+9+18	10,61	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+9+12+12	10,68	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+9+12+18	10,62	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	7+12+12+12	10,69	3,74	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9+9+9	10,55	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9+9+12	10,66	3,70	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9+9+18	10,61	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9+12+12	10,68	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+9+12+18	10,62	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	9+12+12+12	10,69	3,74	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-10,6 MS	12+12+12+12	10,55	3,77	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+18	7,25	3,66	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+24	9,33	3,32	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+12	6,34	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+18	7,84	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+24	10,01	3,22	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+12	7,26	3,49	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+18	8,85	3,48	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+24	10,88	3,14	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7	6,23	3,98	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9	6,87	3,91	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+12	7,80	3,83	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+18	9,36	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+24	11,33	3,45	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9	7,49	3,84	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+12	8,39	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+18	9,93	3,68	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+24	12,03	3,16	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+12+12	9,39	3,64	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+12+18	10,94	3,56	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+12+24	12,32	3,36	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9	8,08	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+12	9,10	3,65	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+18	10,65	3,58	SI

BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+24	12,30	3,33	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+12+12	9,93	3,56	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+12+18	11,50	3,48	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+12+24	12,32	3,36	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+12+12	10,95	3,45	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+12+18	12,35	3,41	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+12+24	12,34	3,39	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+7	8,36	3,94	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+9	8,96	3,88	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+12	9,83	3,81	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+18	11,35	3,66	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+24	12,36	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+9	9,53	3,81	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+12	10,54	3,71	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+18	12,06	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+24	12,36	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+12+12	11,42	3,61	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+12+18	12,34	3,56	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+12+24	12,37	3,59	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+9	10,24	3,72	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+12	11,12	3,63	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+18	12,33	3,54	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+24	12,36	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+12+12	11,97	3,54	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+12+18	12,34	3,56	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+12+24	12,37	3,59	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+12+12+12	12,39	3,51	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+12+12+18	12,35	3,59	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+12+12+24	12,38	3,61	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+9	10,82	3,64	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+12	11,68	3,55	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+18	12,33	3,54	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+24	12,36	3,57	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+12+12	12,39	3,48	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+12+18	12,34	3,56	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+12+24	12,37	3,59	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+12+12+12	12,39	3,51	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+12+12+18	12,35	3,59	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+12+12+24	12,38	3,61	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+12+12+12	12,40	3,52	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+12+12+18	12,36	3,61	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+12+12+24	12,39	3,63	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+7+7	10,42	3,97	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+7+9	11,01	3,89	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+7+12	11,89	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+7+18	12,38	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+7+24	12,39	3,79	SI

BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+9+9	11,60	3,82	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+9+12	12,31	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+9+18	12,38	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+9+24	12,39	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+12+12	12,31	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+12+18	12,38	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+7+12+24	12,38	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+9+9	12,17	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+9+12	12,31	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+9+18	12,38	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+9+24	12,39	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+12+12	12,31	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+12+18	12,38	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+9+12+24	12,38	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+12+12+12	12,31	3,77	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+12+12+18	12,38	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+7+12+12+24	12,38	3,81	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+9+9	12,31	3,73	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+9+12	12,31	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+9+18	12,38	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+9+24	12,39	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+12+12	12,31	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+12+18	12,38	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+9+12+24	12,38	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+12+12+12	12,31	3,77	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+12+12+18	12,38	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+9+12+12+24	12,38	3,81	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+12+12+12+12	12,31	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	7+12+12+12+18	12,38	3,81	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+9+9	12,31	3,73	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+9+12	12,31	3,75	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+9+18	12,38	3,78	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+9+24	12,39	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+12+12	12,31	3,76	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+12+18	12,38	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+9+12+24	12,38	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+12+12+12	12,31	3,77	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+12+12+18	12,38	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+9+12+12+24	12,38	3,81	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+12+12+12+12	12,31	3,79	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	9+12+12+12+18	12,38	3,81	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+12+12+12+12	12,31	3,80	SI
BUDERUS	Logacool AC..MS	AC-12,3 MS	12+12+12+12+18	12,38	3,82	SI