

Telefono +39 02 48 86 111
Fax +39 02 48 86 1100

<http://www.buderus.it>

Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

**Casella Postale 15049
20150 Milano**

Vs. rif./del

Ns. rif.

Telefono

Milano, 14 febbraio 2025

Dichiarazione ai fini del D.M. 16/02/2016 caldaie a condensazione

Con la presente si dichiara che le seguenti caldaie a condensazione Buderus

Modello Caldaia	Potenza nominale [kW]	Potenza nominale 80/60 [kW]	Rendimento utile 80/60 [%]
GB192i.2-25 W	24,1	23,6	98,1
GB192i.2-35 W	23,6	33,6	97,7
GB192i.2-30 T40S W H	30	29,6	98
GB172i.2-24 KW H	24,5	24,0	97,5
GB172i.2-24 KDW H	24,5	24,0	97,0
GB182i.2-24 KW H	24,5	24,0	97,5
GB182i.2-24 KDW H	24,5	24,0	97,0
GB182i.2-35 KW H	34,4	33,6	97,7
GB182i.2-15 W H	15	15,0	97,8
GB182i.2-25 W H	24,5	24,0	97,5
GB182i.2-35 W H	34,4	33,6	97,7
GB192-25 i H	24	23,6	98,7
GB192-35 i H	34	33,7	96,5
GB192-15 iW H V2	17	16,7	97,9
GB192-25 iW H	24	23,6	98,7

Sede legale: Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano - Italia
Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35 - 20149 Milano
Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153
Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.
BOSCH e relativo simbolo sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania

Modello Caldaia	Potenza nominale [kW]	Potenza nominale 80/60 [kW]	Rendimento utile 80/60 [%]
GB192-35 iW H	34	33,7	96,5
GB192 30i T40 S W H	30	29,6	97,9
GB192-25 iT150S H	25	23,7	98,7
GB192-25 iT210SO	25	23,7	98,7
GB192-25 iT150S W H	25	23,7	98,7
GB192-25 iT210S WO	25	23,7	98,7
GB172-24 i K H	24	24	97,5
GB172-24 iW K H	24	24	97,5
GB172i-24 i KD H	24	24	97,5
GB172i-24 iW KD H	24	24	97,5
GB172-30 i KD H	28	28,1	97,7
GB172-30 iW KD H	28	28,1	97,7
GB172-14 i H	14	14	97,5
GB172-14 iW H	14	14	97,5
GB172-24 i H	24	24	97,4
GB172-24 iW H	24	24	97,4
GB172-35 i H	33	33,1	97,7
GB172-35 iW H	33	33,1	97,7
GB172-42 i H	40	39,9	97,4
GB172-42 iW H	40	39,9	97,4
GB172HM-24 K	24	24	97,5
GB172HM-28 K	24	24	97,5
GB172-24 T50	23	22,8	97,3
GB172i-24 T50 R H	22	22	97,7
GB172-24 T 150 S V2	23	22,5	97,5
GB172-14 T 210 SR V2	13	13	97,5
GB172-20 T 210 SR V2	20	19,5	97,5
GB172i-24 T100S	24	23,8	97,2
GB172i-24 T210SR	24	23,8	97,2
GBH172-24 FS	22	22,4	97,5
GBH172-14 T75S	13	13	97,5
GBH172-24 T75S	22	22,4	97,5
GB122-24 K H	24	24	98
GB122-24 KD H	24	24	98
GB122-24 T H	24	24	98

Modello Caldaia	Potenza nominale [kW]	Potenza nominale 80/60 [kW]	Rendimento utile 80/60 [%]
GB032-24/25 K B V2	24	24	97,5
GB032-24/28 K B V2	24	24	97,3
GB032-24 K I V2	24	24	97,5
GB032-24/28 K I V2	24	24	97,3
GB212-15/5	14	13,8	97,3
GB212-22/6	20	20,3	97,5
GB212-30/6	28	27,7	97,7
GB212-40/10	37	36,8	97,4
GB212-50/10	46	46,2	97,7
GB105 25	25	25,4	97,8
GB105 32	32	32,3	97,8
GB125-18 BE V4 (V5)	18	17,7	97,3
GB125-22 BE V4 (V5)	22	21,8	97,3
GB125-30 BE V4 (V5)	29	29	96,7
GB125-35 BE V4 (V5)	35	35,1	96,7
GB125-49 BE V4 (V5)	47	46,5	96,7

rispettano i requisiti minimi di cui al Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2016 e alle relative "Regole Applicative" edite da GSE.

In particolare, soddisfano il seguente requisito:

- Il rendimento del generatore di calore, certificato da un ente terzo secondo la BED 92/42/EEC secondo la EN 15502 (o equivalente all'epoca del test), è maggiore o uguale a $93+2 \log(P_n)$

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Divisione Home Comfort