



Spett.le Clientela

Telefono +39 02 48 86 111

<http://www.buderus.it>

Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

Casella Postale 15049
20150 Milano

Vs. rif./del

Ns. rif.

Telefono

TT/SIT - TT/SIT-PRM

2020

**Oggetto: Dichiarazione ai fini del D.M. 16/02/2016 caldaie a condensazione
Buderus LOGANO PLUS GB402**

Con la presente si dichiara che le seguenti caldaie a condensazione Buderus

Caldaia	Taglia [kW]	Qn [kW]	Pn (80/60) [kW]	Pn (50/30) [kW]	η_u (80/60) (Hi) [%]	η_u (50/30) (Hi) [%]
Logano plus GB402	395	376,2	367,4	395,0	98,5	107,9
	470	447,6	435,8	468,2	98,5	108,4
	545	519,0	507,0	545,0	98,6	108,3
	620	590,0	578,2	621,4	98,5	108,3

rispettano i requisiti minimi di cui al **Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2016 e alle relative "Regole Applicative"** edite da GSE

In particolare soddisfano i seguenti requisiti:

- Il rendimento del generatore di calore, certificato da un ente terzo secondo la BED 92/42/EEC secondo la EN 15502 (o equivalente all'epoca del test), è maggiore o uguale a $93+2 \log(P_n)$
- Il bruciatore è modulante
- Le regolazioni climatiche Buderus, qualora installate, agiscono modulando direttamente il bruciatore

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Settore Termotecnica