

Telefono +39 02 48 86 111
Fax +39 02 48 86 1100

<http://www.buderus.it>

Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

Casella Postale 15049
20150 Milano

Vs. rif./del

Ns. rif.

Telefono

Milano, 09 Maggio 2024

Dichiarazione ai fini del D.M. 16/02/2016 caldaie a condensazione – Logamax Plus GB272

Con la presente si dichiara che le seguenti caldaie a condensazione Buderus

Modello caldaia	Qn [kW]	Pn (80/60) [kW]	Pn (50/30) [kW]	η (80/60) (Hi) [%]	η (50/30) (Hi) [%]
GB272-50	47.5	46.5	49.9	98.5	106.8
GB272-70	64.3	62.6	69.5	98.9	105.7
GB272-85	82.0	80.0	84.5	98.7	104.5
GB272-100	96.5	94.5	99.5	98.6	103.3
GB272-115	112.5	110.9	118.1	98.6	105.1
GB272-125	119.3	118.1	124.5	99.0	104.5
GB272-150	143.0	141.7	146.0	99.1	103.6

rispettano i requisiti minimi di cui al Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2016 e alle relative "Regole Applicative" edite da GSE

In particolare, soddisfano i seguenti requisiti:

- Il rendimento del generatore di calore, certificato da un ente terzo secondo la BED 92/42/EEC secondo la EN 15502 (o equivalente all'epoca del test), è maggiore o uguale a $93+2 \log(P_n)$
- Il bruciatore è modulante
- Le regolazioni climatiche Buderus, qualora installate, agiscono modulando direttamente il bruciatore

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Divisione Home Comfort