

Telefono +39 02 48 86 111  
Fax +39 02 48 86 1100

<http://www.buderus.it>

Via M.A. Colonna, 35  
20149 Milano

**Casella Postale 15049  
20150 Milano**

Vs. rif./del

Ns. rif.

Telefono

Milano, 07 Ottobre 2022

### **Dichiarazione ai fini del D.M. 16/02/2016 caldaie a condensazione – Logano Plus KB472**

Con la presente si dichiara che le seguenti caldaie a condensazione Buderus

Modello caldaia	Qn [kW]	Pn (80/60) [kW]	Pn (50/30) [kW]	$\eta_u$ (80/60) (Hi) [%]	$\eta_u$ (50/30) (Hi) [%]
KB472-350	333.3	326.7	350	98.11	105
KB472-400	388.6	380.6	408	98.2	105
KB472-500	476.2	466.7	500	98.2	105

rispettano i requisiti minimi di cui al Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2016 e alle relative "Regole Applicative" edite da GSE

In particolare, soddisfano i seguenti requisiti:

- Il rendimento del generatore di calore, certificato da un ente terzo secondo la BED 92/42/EEC secondo la EN 15502 (o equivalente all'epoca del test), è maggiore o uguale a  $93+2 \log(P_n)$
- Il bruciatore è modulante
- Le regolazioni climatiche Buderus, qualora installate, agiscono modulando direttamente il bruciatore

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale  
Settore termotecnica