



Telefono +39 02 48 86 111

<http://www.buderus.it>

Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

Casella Postale 15049
20150 Milano

Vs. rif./del

Ns. rif.

TT/SIT – TT/SIT-PRM 20 Marzo 2019

SCHEDA TECNICA GENERATORI A CONDENSAZIONE DELL'AZIENDA ROBERT BOSCH S.p.A.

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI
PRODOTTI AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE D'INTERVENTO 1.C

Tipologia di intervento	Marca	Modello	Pn focolare [kWt]	Pn [kWt]	Rendimento [%]
1.C	Buderus	GB192-25 i H	24,1	23,6	98,6
1.C	Buderus	GB192-35 i H	34,4	33,7	98,6
1.C	Buderus	GB192-15 iW H	17,0	16,7	98,6
1.C	Buderus	GB192-25 iW H	24,1	23,6	98,6
1.C	Buderus	GB192-35 iW H	34,4	33,7	98,6
1.C	Buderus	GB192-30 iT40SW H	24,1	23,6	98,6
1.C	Buderus	GB192-25 iT150 S	25,0	24,5	98,0
1.C	Buderus	GB192-15 iT210S SO	17,0	16,7	98,0
1.C	Buderus	GB192-25 iT210S WO	25,0	24,5	98,0
1.C	Buderus	GB192-25 iT 150 SW H	25,0	24,5	98,0
1.C	Buderus	GB192-15 iT210S W	17,0	16,7	98,0
1.C	Buderus	GB192-25 iT210S WO	25,0	24,5	98,0
1.C	Buderus	GB172i-14 H/L	14,4	14,0	97,5
1.C	Buderus	GB172iW-14 H/L	14,4	14,0	97,5
1.C	Buderus	GB172i-24 H/L	24,6	24,0	97,4
1.C	Buderus	GB172iW-24 H/L	24,6	24,0	97,4
1.C	Buderus	GB172i-24 K H/L	24,6	24,0	97,5
1.C	Buderus	GB172iW-24 K H/L	24,6	24,0	97,5
1.C	Buderus	GB172i-24 KD H/L	24,6	24,0	97,5
1.C	Buderus	GB172iW-24 KD H/L	24,6	24,0	97,5

Sede legale: Via C.I. Petitti, 15 - 20149 Milano - Italia.

Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35; Via C.I. Petitti, 15 e 23 - 20149 Milano. Casella Postale 15049 - 20150 Milano,
Tribunale di registrazione: Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153

Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153

Iscrizione al Registro dei Produttori AEE Numero IT08020000001251 del 15.02.2008

Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.



Tipologia di intervento	Marca	Modello	Pn focolare [kWt]	Pn [kWt]	Rendimento [%]
1.C	Buderus	GB172-30 iKD H	28,7	28,1	97,7
1.C	Buderus	GB172-30 iKDW H	28,7	28,1	97,7
1.C	Buderus	GB172-35 i H	33,8	33,1	97,7
1.C	Buderus	GB172-35 iW H	33,8	33,1	97,7
1.C	Buderus	GB172HM-24 K	23,1	22,5	97,5
1.C	Buderus	GB172HM-28 K	24,6	24,0	97,5
1.C	Buderus	GB172-24 T50	23,4	22,8	97,3
1.C	Buderus	GB172-24 T 150 S V2	23,1	22,5	97,5
1.C	Buderus	GB172-14 T 210 SR V2	13,3	13,0	97,5
1.C	Buderus	GB172-20 T 210 SR V2	20,0	19,5	97,5
1.C	Buderus	GBH172-24 FS	23,0	25,5	97,5
1.C	Buderus	GBH172-14 T75S	13,3	13,0	97,5
1.C	Buderus	GBH172-24 T75S	23,0	25,5	97,5
1.C	Buderus	GBH172-24 FS PNRS400-3	23,0	25,5	97,5
1.C	Buderus	GBH172-14 T75S PNRS400-3	13,3	13,0	97,5
1.C	Buderus	GBH172-24 T75S PNRS400-3	23,0	25,5	97,5
1.C	Buderus	GB122-24 K H	24,5	24,0	98,0
1.C	Buderus	GB122-24 KD H	24,5	24,0	98,0
1.C	Buderus	GB122-24 T H	24,5	24,0	98,0
1.C	Buderus	GB032-24 K B V2	24,6	24,0	97,5
1.C	Buderus	GB032-24/28 K B V2	24,6	24,0	97,5
1.C	Buderus	GB032-24 K I V2	24,6	24,0	97,3
1.C	Buderus	GB032-24/28 K I V2	24,6	24,0	97,3
1.C	Buderus	KB192i-15/5	14,2	13,8	97,8
1.C	Buderus	KB192i-22/6	20,8	20,3	97,8
1.C	Buderus	KB192i-30/6	28,4	27,5	97,6
1.C	Buderus	GB212-15	14,2	13,8	97,8
1.C	Buderus	GB212-22	20,8	20,3	97,8
1.C	Buderus	GB212-30	28,4	27,7	97,6
1.C	Buderus	KB195i-15/5	14,6	14,3	97,9
1.C	Buderus	GB105-25	21,0	20,5	97,8
1.C	Buderus	GB105-32	30,8	30,2	97,8
1.C	Buderus	GB125-18 BE V4	18,2	17,7	97,0
1.C	Buderus	GB125-22 BE V4	22,4	21,8	96,8
1.C	Buderus	GB125-30 BE V4	29,9	29,0	97,3

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Settore Termotecnica

(Marco Boselli)

(Claudio Crudo)