NEOVAC ULTRASUONI 2WR6 – IL CONTATORE DI CALORE DI LUNGA DURATA PER UNA PRECISIONE ASSOLUTA DELLA MISURAZIONE.

L'ultima generazione – Hightech con il minimo ingombro.

La 6ª generazione dei contatori di calore ad ultrasuoni è stata espressamente concepita per il settore abitativo. L'assenza di usura è garantita dal principio della misurazione statica e dalla sezione di misura del volume in robusto metallo integrale. L'autocalibratura garantisce inoltre la precisione richiesta della misurazione. Il NeoVac Ultrasuoni 2WR6 non richiede il tratto di entrata e può essere montato a piacimento. Ciò non influisce né sulla precisione della misurazione né sulla dinamica della misurazione. Sull'ampio display – girevole in passi di 90° per una leggibilità ottimale - possono essere agevolmente visualizzati tutti i valori dei consumi. L'unità di calcolo con la più moderna tecnica a microprocessore dispone di una memoria permanente (EEPROM) nella quale vengono memorizzati tutti i dati degli ultimi 15 mesi. Tutti i valori possono essere letti per mezzo dell'interfaccia optoelettronica. Il 2WR6 è disponibile come apparecchio standard, ad impulsi o M-BUS.

Le dimensioni compatte e l'eccezionale rapporto costi/benefici fanno del NeoVac Ultrasuoni 2WR6 il contatore di calore ideale.

Caratteristiche

Modelli

qp 0.6	¾" x 110 mm
qp 1.5	¾" x 110 mm
qp 2.5	1" x 130 mm

- Memoria permanente (EEPROM)
- Misurazione della portata priva di usura con la più moderna tecnica ad ultrasuoni
- Memorizzazione di 15 valori dei mesi precedenti
- Semplice concetto di comando e di lettura
- Disponibile in 3 varianti come apparecchio standard, ad impulsi e M-Bus (secondo EN 1434-3)
- Interfaccia optoelettronica
- Autocontrollo e visualizzazione errori
- Batteria al litio di lunga durata sostituibile,
- Sensori di portata da qp 0.6 – 2.5 m^3/h
- Con sonda di mandata e ritorno PT 500, sonda di ritorno integrata.

IL VOSTRO PARTNER NELLA TECNICA DI GESTIONE STABILI E NELLA TECNICA ECOLOGICA

NeoVac

Informazioni per l'utente

Messaggi di errore	F0
Quantitativo di calore accumulato	0084031 KWH
Test dei segmenti	8888888 KWH
Volume accumulato	00131.42 m³
Temperatura di mandata/ritorno attuale	54 43 °C
Ampiezza massima dello scostamento attuale	10.9 ΔK
Portata attuale	4.45 m³/H
Potenza calorifica attuale	29.6 KW

I valori visualizzati rilevanti per il conteggio come energia e volume accumulati nonché il codice di errore vengono visualizzati nel primo livello di comando. Premendo il tasto di visualizzazione per più di 4 secondi, il contatore ad ultrasuoni commuta nel livello di comando 2 nel quale vengono visualizzati i dati dell'anno precedente.

Messaggi di errore

F0	Guasto misurazione di portata
F1	Interruzione sonda di mandata
F2	Interruzione sonda di ritorno
F3	Errore elettronica di misurazione della temperatura
F4	Tensione di alimentazione bassa
F5	Cortocircuito sonda di mandata
F6	Cortocircuito sonda di ritorno
F7	Errore memoria dati (l'apparecchio deve essere smontato per la riparazione)
F8	Viene visualizzato se uno degli errori F1, F3, F5 o F6 persiste per oltre 8 ore. Non vengono più eseguite ulteriori misurazioni.
F9	Guasto dell'elettronica

Sede principale NeoVac ATA SA
Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefono +41 (0)71 763 76 76, Fax +41 (0)71 763 77 19
www.neovac.ch, info@neovac.ch

Filiali
Basilea Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefono 061 826 96 00, Fax 061 826 96 09
Berna Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefono 031 357 10 10, Fax 031 357 10 19
Friburgo Rue de l'Etang 14, 1630 Bulle, Telefono 026 404 49 40, Fax 026 404 49 49
Ticino Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Telefono 091 930 84 07, Fax 091 930 84 09
Vaud Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefono 021 632 50 50, Fax 021 632 50 51
Zurigo Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Telefono 044 824 35 50, Fax 044 824 35 59
Liechtenstein Habrüti 1, 9491 Ruggell, Telefono +423 373 28 44, Fax +423 373 33 11
Austria Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Telefono +43 (0)5523 537 33, Fax +43 (0)5523 537 44

PS 1304 C036i, Salvo rettifiche. 500 Ex.

IL VOSTRO PARTNER NELLA
TECNICA DI GESTIONE STABILI E
NELLA TECNICA ECOLOGICA
NeoVac