

**Poświadczenie  
Bescheinigung**

Wszystkie człony aluminiowe kotłów marki Buderus, typów jak poniżej, są wykonane z odlewu aluminiowego.

Die Kesselglieder für die nachfolgenden Kesseltypen der Marke Buderus, sind aus Aluminiumguss gefertigt.

Minimalne grubości ścianek członów aluminiowych dla obu kotłów wynoszą, zgodnie z EN 656 i EN 15420, jak poniżej:

Die Mindestwandstärken der Kesselglieder für beide Heizkessel, betragen gemäß EN 656 und EN 15420 wie folgt:

Poz. Pos.	Typoszereg kotłów Kesselbaureihe	Minimalna grubość ścianki Mindest-Wandstärke 70 - 300 kW [mm]	Minimalna grubość ścianki Mindest-Wandstärke 300 – 1000 kW [mm]
1.	Logano plus GB 312	4,5	-
2.	Logano plus GB 402	4,5	5,5

Lollar, den / dn. 20.01.2012

Bosch Thermotechnik GmbH

*i.v. Reinstädter A. Widmann*  
Reinstädter                      Widmann