

**BOSCH**

Tarnowo Podgórne 04.05.2020 r.

Oddział Buderus,
Tarnowo Podgórne
ul. Krucza 6
62-080 Tarnowo Podgórne
T: +48 (61) 816-71-14
F: +48 (61) 816-71-19
M: rburzynski@buderus.pl

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
PL-02-231 Warszawa
Telefon + 48 22 7154000
Fax +48 22 7154398
NIP: PL 5261027992
www.bosch.pl

Dz.T./RB/krzw1513e_sb325_sb745_grubosc_scianek.docx

dotyczy: oznakowania kotła i grubości ścianek kotłów SB325, SB625 i SB745

W związku z Państwa zapytaniem informujemy, że kocioł o numerze 3820-858-000115-8738634527 jest kotłem typu Logano plus SB745.

Ponadto kotły typu Logano plus SB325 i SB625 zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z dyrektywami: gazową 2009/142/EC, sprawnościową 92/42/EEC. Części kotła, które nie mają kontakt z kondensatem wykonano ze stali 1.0038 natomiast części które mają kontakt z kondensatem wykonano ze stali szlachetnej 1.4301. Nominalna i minimalna grubość ścianek podana jest w poniższej tabeli.

Typ	Grubość ścianki [mm]							
	Płaszcz wodny kotła		Ściana przednia kotła		Ściana tylna kotła		Komora spalania	
	nominalna	minimalna	nominalna	minimalna	nominalna	minimalna	nominalna	minimalna
SB325-50	5,0	3,6	4,0	3,6	3,0	2,6	3,0	2,6
SB325-70	5,0	3,6	4,0	3,6	3,0	2,6	3,0	2,6
SB325-90	5,0	3,6	4,0	3,6	3,0	2,6	3,0	2,6
SB325-115	5,0	3,6	4,0	3,6	3,0	2,6	3,0	2,6
SB625-145	6,0	4,6	4,0	3,6	4,0/6,0*	3,6/5,6*	5,0	4,6
SB625-185	6,0	4,6	4,0	3,6	4,0/6,0*	3,6/5,6*	5,0	4,6
SB625-240	6,0	4,6	5,0	4,6	4,0/6,0*	3,6/5,6*	5,0	4,6
SB625-310	6,0	4,6	5,0	4,6	4,0/6,0*	3,6/5,6*	5,0	4,6
SB625-400	8,0	6,6	6,0	5,6	5,0	4,6	6,0	5,6
SB625-510	8,0	6,6	6,0	5,6	4,0/6,0*	3,6/5,6*	6,0	5,6
SB625-640	8,0	6,6	6,0	5,6	4,0/6,0*	3,6/5,6*	6,0	5,6
SB745-800	5,0	3,6	6,0	5,6	6,0	5,6	6,0	5,6
SB745-1000	5,0	3,6	6,0	5,6	6,0	5,6	6,0	5,6
SB745-1200	5,0	3,6	6,0	5,6	6,0	5,6	6,0	5,6

* grubość w dolnej części / grubość w górnej części

Powyższa informacja przeznaczona jest tylko do przekazania Urzędowi Dozoru Technicznego. Zabronione jest przekazywanie informacji jakiegokolwiek innej stronie.

W przypadku kolejnych pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem

Rafał Burzyński

Siedziba: Robert Bosch Sp. z o.o., 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy
Kapitał Zakładowy: 197 443 600 PLN
Numer konta bankowego centrali w Warszawie:
Bank Handlowy w Warszawie S.A., 58 1030 1508 0000 0005 0256 3009
BOSCH oraz symbol są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Robert BOSCH GmbH Stuttgart