



Buderus

Przedstawiony schemat ma jedynie charakter poglądowy i nie zastępuje projektu. Instalacja powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę oraz zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami

Moduły funkcyjne należy podłączyć / montować w odpowiednim regulatorze zgodnie z instrukcją.

Należy zweryfikować konieczność uzdatniania wody instalacyjnej

Oznaczenie	Kabel elektryczny
P...	3 x 1.5 ²
V...	3 x 1.5 ²
F...	2 x 0.75 ²
H...	2 x 0.75 ²
R...	2 x 0.75 ²
M...	2 x 0.75 ²
UBA/EMS	2 x 0.75 ²

Buderus

Opracował:		Numer Rysunku:
Data:	DD.MM.RRRR r.	Skala: - - -