



Buderus

Przedstawiony schemat ma jedynie charakter poglądowy i nie zastępuje projektu. Instalacja powinna być wyposażona w odpowiednią armaturę oraz zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami

Moduły funkcyjne FM... należy montować w tablicach R4....

Należy zweryfikować konieczność uzdatniania wody instalacyjnej

Oznaczenie	Kabel elektryczny
PC0	3 x 1.5²
PH	3 x 1.5²
PS	3 x 1.5²
PZ	3 x 1.5²
SH	4 x 1.5²
FV	2 x 0.75²
FA	2 x 0.75²
FK	2 x 0.75²
FB	2 x 0.75²
UBA/EMS	2 x 0.75²
230V	3 x 1.5²

Buderus

Opracował:		Numer Rysunku:
Data:	DD.MM.RRRR r.	Skala: - - -