



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0982/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Preparat TYFOCOR L, TYFOCOR LS**

Zawierający / containing: glikol propylenowy

Przeznaczony do / destined: stosowania jako środek przeciw zamarzaniu i ochrony przed korozją do napełniania instalacji systemów solarnych, systemów grzewczych oraz systemów do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:


Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony oczu i skóry przed kontaktem z preparatem. Podczas pracy należy unikać wdychania par preparatu. Na opakowaniu wyrobu należy zamieścić etykietę w języku polskim, zawierająca zalecenia dotyczące środków ostrożności, zgodnie z kartą bezpieczeństwa wyrobu i obowiązującymi przepisami prawnymi. W szczególności powinna ona zawierać ostrzeżenie, że wyrób jest szkodliwy dla zdrowia, a jego spożycie grozi zatruciem. Przed zastosowaniem wyrobu należy sprawdzić szczelność instalacji i wykluczyć możliwość przedostania się preparatu do podgrzewanej wody. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products

Wytwórca / producer:

TYFOROP CHEMIE GmbH
D-20537 Hamburg
Anton Rene-Ree-Weg 7, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Robert Bosch Sp. z o.o.
02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 105



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022.10.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022.10.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 października 2019

The date of issue of the certificate: 14th October 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maciej Szulca
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH