

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітки
K.1	Logamax plus	Конденсаційний настінний	1		
	GB 172i	водогрійний котел			
	виробництва фірми	Q=35-42 кВт (GB 172i)			
	Buderus				
K.2	Logasol SKN 4.0	Геліоколектор	2		
K.3	Logasol KS 0110/2	Комплектна геліо станція	1		
K.4	Logalux SM 300	Бівалентний бак	1		
K.5		Розширювальний бак мережевих контурів	1		
K.6	WHY 80/60	Гідравлічна стрілка	1		
K.7	HS. Комплект швидкого монтажу контуру радіаторного опалення	Насосна група опалювального контуру без змішувача	1		
K.8	HSM. Комплект швидкого монтажу контуру опалення "тепла підлога"	Насосна група опалювального контуру зі змішувачем	1		

						01/07-15-ТМК		
						Buderus Будерус Україна		
Зм.	Кіл.	Аркцш	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркцш	Аркцшів
Розробив						П	2	
Н.контр.						Типовий проєкт №20		
Перевірів								
ГІП						Специфікація до схеми. (початок)		

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітки
K.9	Buderus HKV	Колектор розподільчий опалювальних контурів	1		
K.10		Насос контуру рециркуляції ГВП	1		
K.11		Клапан термостатичний змішувальний гарячої води	1		
K.12		Розширювальний бак бака непрямого нагріву ГВП	1		
K.13		Запобіжний клапан бівалентного баку	1		
K.14		Розширювальний бак геліоконтура	1		
K.15		Запобіжний клапан геліоконтура	1		
K.16		Триходовий перемикаючий клапан 1" приготування ГВП	1		
K.19		Розповітрявач	1		

						01/07-15-ТМК		
						Buderus Будерус Україна		
Зм.	Кіл.	Архцш	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Архцш	Архцшів
Розробив						П	3	
Н.контр.						Типовий проєкт №20 Специфікація до схеми. (закінчення)		
Перевірів								
ГІП								