



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DCTU EN ISO/IEC 17025

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / CERTIFICATE ON TYPE EXAMINATION

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0194-20

Термін дії
Срок действия / Term of validity

з 23 березня 2020 р. по 22 березня 2030 р.

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

Товариство з обмеженою відповідальністю «Роберт Бош ЛТД»,
код ЄДРПОУ 14347262,
пр. П. Тичини 1В, Київ, 02152
(доручення від компанії 'Bosch Thermotechnik GmbH',
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина)

Продукція
Продукция /
Production

Котли опалювальні конденсаційні торгової марки
Buderus та торгової марки Bosch,
запасні частини та комплектуючі до них
Тип газу - G20, G31
Категорія приладів - П_{2НЗР},
Тиск подачі газу - 20 мбар, 50 мбар

8403 10 90 20

Код УКТЗЕД, ДК 016/
Код УКТ ВЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814), Технічного регламенту водогрійних
котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ
від 27.08.2008 р. № 748), Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. № 1077),
DCTU EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT),
DCTU prEN 483:2003, DCTU EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006;
EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT),
DCTU EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT),
DCTU EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT),
DCTU EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT)

Код ДКПП / Код ГКПУ /
DKPP code

Виробник
Производитель /
Producer

«Bosch Thermotechnik GmbH»,
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина

Місце виробництва
Место производства /
Place of production

«NEFIT B.V.»
Zweedsestraat 1, 7418 BG, Deventer, Нідерланди

Додаткова інформація
Дополнительная информация /
Additional information

Опис моделей міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

На основании /
On the basis of

Протоколу № 47/20 ВКОВ від 03.03.2020 р. ВЦ ДП «СВЦОО» (№ 2Н122
від 28.09.2018 р.); звіту про оцінку № 11/20 від 11.03.2020 р.; висновку
№ 11-Р/20 від 16.03.2020 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Head of the conformity assessment body
код 431370
MKT stamp

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действительность сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
DСТU EN ISO/IEC 17005

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Зареєстрован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0194-20

Котли опалювальні газові настінні торгівельної марки Bosch, моделей:

Модель	Потужність, кВт
Logamax plus GB162-70	70
Logamax plus GB162-85	85
Logamax plus GB162-100	100
Condens 5000W ZBR 70-2	70
Condens 5000W ZBR 85-2	85
Condens 5000W ZBR 100-2	100

Загальні технічні характеристики та особливості конструкції котлів:

- Рідкокристалічний дисплей для відображення показників температури, стану пальника, виявлення несправностей, здійснення діагностики та параметрів функціонування приладу.
- пальник, що працює на природному та скрапленому газі
- Електронне запалювання
- Циркуляційний насос з клапаном для видалення повітря
- Модульоване регулювання потужності опалення, незалежно від нагріву води
- Модульоване регулювання потужності нагріву води, незалежно від опалення
- Розширювальний бак
- Манометр
- Система безпеки:
 - контроль наявності полум'я за допомогою електроду іонізації
 - клапан безпеки, що знімає зайвий тиск у системі опалення
 - обмежувач температури
- Підключення до електромережі: 230 В, 50 Гц.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body
M. H. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua