



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0448.1-25

Термін дії
Term of validity

з 02 грудня 2025 р. по 01 грудня 2035 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОБЕРТ БОШ ЛТД»,
код ЄДРПОУ 14347262,
проспект Павла Тичини 1В, оф. А701, Київ, 02152

Продукція
Production

Котли конденсаційні торгової марки Buderus,
серії Logamax plus, моделей: GB272-50H, GB272-70H,
GB272-85H, GB272-100H, GB272-125H, GB272-150H,
тип газу: 2H-G20,
тиск подачі газу: 20 mbar,
категорія приладу: П_{2HЗР},
запасні частини та комплектуючі до них

8403

Код УКТЗЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK
016

Код ДКПП/DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814);
ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT);
ДСТУ EN 15502-1:2022 (EN 15502-1:2021, IDT)/Поправка № 1:2023
(EN 15502-1:2021/AC:2022, IDT);
ДСТУ EN 15502-2-1:2023 (EN 15502-2-1:2022, IDT)

Виробник
Producer

'Bosch Thermotechnika s.r.o.',
Ve Vrbine 588/3, 79401, Krnov-Pod Cvilinem, Чеська Республіка,
що входить до складу компанії 'Bosch Thermotechnik GmbH',
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина

Місце виробництва
Place of production

'Bosch Thermotechnika s.r.o.',
Ve Vrbine 588/3, 79401, Krnov-Pod Cvilinem, Чеська Республіка

Додаткова інформація
Additional information

Опис моделей міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
вул. Загородня, 15, Київ, 03150 (юридична адреса),
вул. Плещеєва, 10, Київ, 03045 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Протоколу № 153/25 ВКОВ від 21.11.2025 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат
про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); звіту про оцінку № 130-1/25
від 01.12.2025 р.; рішення за результатами оцінки відповідності
№ 130-P/25 від 01.12.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П. Stamp



Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua

А.П. Олефіренко



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0448.1-25

Котли конденсаційні, торгової марки Buderus, серії Logamax plus,
моделей: GB272-50H, GB272-70H, GB272-85H, GB272-100H, GB272-125H, GB272-150H.

Тип моделі:	Корисна теплова потужність		Сезонна енергоефективність обігріву приміщень	
	При номінальній тепловій потужності та високо-температурному режимі (*), P4	При 30% номінальної теплової потужності та низько-температурному режимі (**), P1	При номінальній тепловій потужності та високо-температурному режимі (*), η4	При 30% номінальної теплової потужності та низько-температурному режимі(**), η1
Buderus, тип Logamax plus GB272, моделі:				
GB272-50 H	46,6 кВт	15,1 кВт	88,9%	97,5%
GB272-70 H	62,6 кВт	20,6 кВт	89,1%	98,1%
GB272-85 H	80,0 кВт	26,8 кВт	88,9%	97,8%
GB272-100 H	94,5 кВт	31,6 кВт	88,7%	98,1%
GB272-125 H	118,1 кВт	39,3 кВт	89,2%	98,5%
GB272-150 H	141,7 кВт	46,5 кВт	89,3%	98,8%

(*) Високотемпературний режим означає температуру води в зворотному трубопроводі 60°C на вході обігрівача та температуру споживаної води 80°C на виході обігрівача.

(**) Низькотемпературний режим означає температуру води в зворотному трубопроводі 30°C для конденсаційних котлів, 37°C для низькотемпературних котлів та 50°C для інших обігрівачів (на вході обігрівача).

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua