



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0263-26

Термін дії
Term of validity

з 18 червня 2026 р. по 13 травня 2035 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОБЕРТ БОШ ЛТД», код ЄДРПОУ 14347262,
проспект Павла Тичини 1В, оф. А701, Київ, 02152,
(доручення від компанії Bosch Thermotechnik GmbH,
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина)

Продукція
Production

Котли конденсаційні, торгової марки Buderus
серії Logano Plus, типу KB372-...,
категорія приладів - I_{2H},
тип газу - G20,
запасні частини та комплектуючі до них

8403

Код УКТЗЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи
газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748),
ДСТУ EN 15502-1:2022 (EN 15502-1:2021, IDT),
ДСТУ EN 15502-2-1:2023 (EN 15502-2-1:2022, IDT)

Виробник
Producer

Bosch Thermotechnik GmbH,
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина

Місце виробництва
Place of production

Bosch Thermotechnik GmbH,
Werk Lollar, Justus-Kilian-Straße 1, 35457 Lollar, GERMANY, Німеччина

Додаткова інформація
Additional information

Опис моделей міститься в додатку до сертифікату


Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
вул. Загородня, 15, Київ, 03150 (юридична адреса),
вул. Плещеева, 10, Київ, 03045 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Звіту про оцінку № 103-2/26 від 15.06.2026 р.; рішення за результатами
оцінки відповідності № 103-2-P/26 від 17.06.2026 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M. Fliz Stamp 14315701



А.П. Олефіренко

Істинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0263-26

Котли конденсаційні, торгової марки Buderus серії Logano Plus, моделі KB372 - ...,
де замість «...» (крапочок) можливі літери та/або цифри, що визначають відмінність за дизайном,
об'ємом, потужністю, технічними характеристиками та комплектацією.

Технічні характеристики

№	Тип виробу	Одиниця вимірю- вання	KB372 - 75	KB372 - 100	KB372 - 150	KB372 - 200	KB372 - 250	KB372 - 300
1	Підлоговий конденсаційний котел	-	так	так	так	так	так	так
2	Номінальна теплопродуктивність	кВт	75	100	150	200	250	300
	Корисна теплопродуктивність							
3	При номінальній теплопродуктивності та високотемпературному режимі	кВт	69,4	93,0	139,8	186,1	232,9	280,0
4	При номінальній теплопродуктивності та низькотемпературному режимі	кВт	75	100	150	200	250	300
	Коефіцієнт корисної дії							
5	При номінальній теплопродуктивності та високотемпературному режимі	%	98	97,8	97,8	98	97,9	98
6	При номінальній теплопродуктивності та низькотемпературному режимі	%	105,9	105,2	105	105,3	105,1	105
7	Витрати тепла в режимі готовності	кВт	0,161	0,161	0,183	0,247	0,261	0,298

№	Модель котла	Номінальна теплова потужність, кВт/kW	Номінальна теплове навантаження (Hi), кВт/kW
1	KB372-75	15,5...69,4	15,8...70,8
2	KB372-100	15,5...93,0	15,8...95,1
3	KB372-150	23,2...139,8	23,8...142,9
4	KB372-200	33,7...186,1	34,5...189,9
5	KB372-250	38,8...232,9	39,6...237,9
6	KB372-300	46,7...280,0	47,6...285,7

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M. H. Stamp 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua