



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0176-25

Термін дії
Term of validity

з 14 травня 2025 р. по 13 травня 2035 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

Bosch Thermotechnik GmbH,
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина

Продукція
Production

Котли конденсаційні, торгової марки Buderus
серії Logano Plus, моделі KB472 - 620...,
категорія приладів - I_{2H},
тип газу - G20,
запасні частини та комплектуючі до них

8403

Код УКТЗЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(ПКМУ від 04.07.2018 р. № 814),
ДСТУ EN 15502-1:2022 (EN 15502-1:2021, IDT),
ДСТУ EN 15502-2-1:2023 (EN 15502-2-1:2022, IDT)

Виробник
Producer

Bosch Thermotechnik GmbH,
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина

Місце виробництва
Place of production

Bosch Thermotechnik GmbH,
Werk Lollar, Justus-Kilian-Straße 1, 35457 Lollar, GERMANY, Німеччина

Додаткова інформація
Additional information

Опис моделей міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
вул. Загородня, 15, Київ, 03150 (юридична адреса),
вул. Плещєєва, 10, Київ, 03045 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Протоколу № 66/25 ВКОВ від 06.05.2025 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат про
акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); звіту про оцінку № 5/25
від 08.05.2025 р.; рішення за результатами оцінки відповідності № 5-P/25
від 09.05.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розмішена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГОУ24
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0176-25

Котли конденсаційні, торгової марки Buderus серії Logano Plus, моделі KB472 - 620...,
де замість «...» (крапочок) можливі літери та/або цифри, що визначають відмінність за дизайном,
об'ємом, потужністю, технічними характеристиками та комплектацією.

Технічні характеристики

| № | Характеристика | Одиниця виміру | Типорозмір (потужність-кількість секцій) 620-11 | Модель KB472 - 620 |
|----|--|----------------|--|-----------------------|
| 1 | Макс. номінальне теплове навантаження (Q _n (H _i)) | кВт | | 596 |
| 2 | Мін. номінальне теплове навантаження (Q _n (H _i)) | кВт | | 85 |
| 3 | Макс. номінальна теплова потужність (P _n 80/60) | кВт | | 583 |
| 4 | Мін. номінальна теплова потужність (P _n 80/60) | кВт | | 83 |
| 5 | Макс. номінальна теплова потужність (P _n 50/30) | кВт | | 620 |
| 6 | Мін. номінальна теплова потужність (P _n 50/30) | кВт | | 92 |
| 7 | Коефіцієнт використання при 80/60°C | % | | 97,8 |
| 8 | Коефіцієнт використання при 50/30°C | % | | 104 |
| 9 | Річний коефіцієнт використання при 75/60°C | % | | 106,5 |
| 10 | Річний коефіцієнт використання при 40/30°C | % | | 109,5 |
| 11 | Об'єм води в котлі (V) | л | | 64,8 |
| 12 | Максимальна робоча температура (залежить від системи управління) | °C | | 95 (85) |
| 13 | Максимально допустимий робочий тиск (PMS) | бар | | 6,0 |
| 14 | Рівень шуму при повному навантаженні | дБ(А) | | 65 |

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.I.E. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua