



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Модуль В

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0291.2-26

Термін дії
Term of validity

з 14 липня 2026 р. по 13 липня 2036 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОБЕРТ БОШ ЛТД», код ЄДРПОУ 14347262,
проспект Павла Тичини 1В, оф. А701, Київ, 02152,
(доручення від компанії Bosch Thermotechnik GmbH,
Sophienstrasse 30-32, Wetzlar, Німеччина)

Продукція
Production

Котли газові конденсаційні,
торгової марки Buderus серії Logamax plus,
моделей: GB062i.2-24 KD H, GB062i.2-28 KD H,
тип газу - G 20,
тиск подачі газу - G 20: (13-25) мбар,
категорія приладу - П_{2НЗР},
запасні частини та комплектуючі до них

8403

Код УКТЗЕД, ДК 016/
UKT ZED code, DK 016

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи
газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748),
ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT),
ДСТУ EN 15502-1:2022 (EN 15502-1:2021/AC:2022, IDT),
ДСТУ EN 15502-2-1:2023 (EN 15502-2-1:2022, IDT)

Виробник
Producer

Bosch Thermotechnik GmbH,
Junkersstraße 20-24, 73249 Wernau, Germany / Німеччина

Місце виробництва
Place of production

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş.,
Organize Sanayi Bolgesi 45030, Manisa, Turkey / Туреччина

Додаткова інформація
Additional information

Опис моделі міститься в додатку до сертифікату

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
вул. Загородня, 15, Київ, 03150 (юридична адреса),
вул. Плещесєва, 10, Київ, 03045 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Протоколу № 84/26 ВКОВ від 08.07.2026 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат про
акредитацію від 28.09.2023 р. № 20122); звіту про оцінку № 121-2/26
від 09.07.2026 р.; рішення за результатами оцінки відповідності
№ 121-2-Р/26 від 10.07.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
Міс. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ATTACHMENT TO THE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0291.2-26

Котли газові конденсаційні, торгової марки Buderus серії Logamax plus,
моделей: GB062i.2-24 KD H, GB062i.2-28 KD H.

Технічні характеристики

Найменування параметру	Одиниця виміру	GB062i.2-24 KD H Природний газ	GB062i.2-28 KD H Природний газ
Максимальна теплова потужність (Q _{max}) опалення	kW/кВт	24,5	28,6
Мінімальна теплова потужність (Q _{min}) опалення	kW/кВт	5,4	5,4
Опалення			
Максимальна теплопродуктивність при (80 ⁰ C/60 ⁰ C), P _{max}	kW/кВт	24	28
Мінімальна теплопродуктивність при (80 ⁰ C/60 ⁰ C), P _{min}	kW/кВт	5,2	5,2
Максимальна теплопродуктивність при (50 ⁰ C/30 ⁰ C), P _{max}	kW/кВт	26,3	30,6
Мінімальна теплопродуктивність при (50 ⁰ C/30 ⁰ C), P _{min}	kW/кВт	5,81	5,81
Коефіцієнт корисної дії при 80/60 ⁰ C, max	%	98	
Коефіцієнт корисної дії при 50/30 ⁰ C, max	%	107	
Максимально допустимий робочий тиск (PMS)	bar/бар	3	
Гаряче водопостачання			
Продуктивність при ΔT=30 K	л/хв	14,9	16
Діапазон температур води, ⁰ C	⁰ C	35 - 60	
Мінімальний робочий тиск, bar/бар	bar/бар	0,3	
Максимальний робочий тиск, bar/бар	bar/бар	10	10
Витрата газу			
Природний газ Н (Н _i (⁰ C)=9,5 кВтгод/м ³)	м ³ /h / м ³ /год	3,12	3,34
Допустимий тиск підключення газу			
Природний газ Н	mbar / мбар	17 - 25	
Загальна інформація			
Клас NO _x	-	6	
Електрична напруга	V/B	230	
Частота	Hz/Гц	50	
Максимальна споживча потужність (режим опалення)	W/Bт	132	148
Рівень шуму	dB(A) / дБ(А)	49	52
Ступень захисту	-	IPX4D	
Вага (без пакування)	kg/кг	29	
Розміри (Ш*В*Г)	mm/мм	710*395*285	

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M. H. Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua